

Закрытое акционерное общество "ЛСР - Базовые материалы Северо-Запад"
Фактический адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А

Юридический адрес: Российская Федерация, 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12

Объем партии - 423,74 м³

Наименование, адрес покупателя:

ООО "СР-СНАБ"

ПАСПОРТ

на партию готовой продукции № 1921-18/15

Дата отгрузки: 01-14 июля 2015 г.

Наряд-заказ № 17930, 18022, 18138, 18607, 18779,
19046, 19271, 19342, 19506, 19681,
19976, 19980, 20095, 20153, 20208,
20289.

1. Наименование продукции: "Песок для строительных работ"

2. Наименование цеха: Цех "НГР" Объем: 423,74 м³

3. Нормативные документы: ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 25100-11

ГОСТ 8736-2014 Песок для бетона, железобетона, растворов и сухих смесей		ГОСТ 25100-11 Классификация грунтов для проектирования и строительства	
Наименование показателя	Значение	Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	2,20 - 2,42	Класс дисперсного грунта	Крупный
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ			
Полный остаток на сите 5 мм	0,55 - 0,80 %	Полный остаток на сите 2 мм	3,22 - 7,79 %
Полный остаток на сите 0,63 мм	35,05 - 41,22 %	Полный остаток на сите 0,5 мм	54,16 - 60,05 %
Проход через сито 0,16 мм	2,02 - 1,10 %	Полный остаток на сите 0,25 мм	88,03 - 91,52 %
Проход через сито 0,05 мм	0,30 - 0,30 %	Полный остаток на сите 0,1 мм	98,92 - 99,34 %
Содержание глины в комках	0,00 - 0,00 %	Число пластичности	н/п
Класс	I	Коэффициент фильтрации	>10,00 м/сут
		Разновидность по степени водопроницаемости	Сильноводопроницаемый


7. Органические примеси: окраска раствора светлее эталона
Основание для п.п 1 - 7 протокол испытаний лаборатории ЗАО "ЛСР-Базовые" от 01-14.07.15 г.
Свидетельство об аттестации № SP01.01.506.042,

8. Радиационное качество: Класс I (Аэфф < 370 Бк/кг)
Основание - протокол испытаний ООО "РИЦ" №26/081 от 25.05.2015 г.
Основание - протокол испытаний ООО "РИЦ" №27/081 от 25.05.2015 г.

9. Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям
ГОСТ 8736-14, приложение "А"
Основание - протокол испытаний ЗАО "РАЦ МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ АНАЛИТ"
№ 681-15 от 04.06.2015 г.; № 682-15 от 04.06.2015 г.

Дата составления паспорта: 15 июля 2015 г.

Инженер по качеству:



ИИН 7610808543 ОГРН 107647306843
р/с 40702010490000000000
ОАО Банк "Объединенный капитал"
Килина С.А.

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию нерудных
строительных материалов ЗАО «ЛСР – Базовые», тел.: 777-77-45 (доб. 5220)