



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\***

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.316.Н.00162  
(номер сертификата соответствия)

35762  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пласттрейд» (ООО "Пласттрейд").  
Адрес: 350037, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина, тер. МТФ 1, дом 7, оф. 2.  
ОГРН: 1112311006037. Телефон +78619910579, e-mail info@plasttreid.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Пласттрейд» (ООО "Пласттрейд").  
Адрес: 350037, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина, тер. МТФ 1, дом 7, оф. 2.  
ОГРН: 1112311006037. Телефон +78619910579, e-mail info@plasttreid.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «КВАНТУМ». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон: 84955454414, Адрес электронной почты: Sert@GLAVROSSERT.RU. ОГРН: 1207700252429. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., выдано Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия погонажные профильные из поливинилхлорида (ПВХ) марки «Пласттрейд», типов: панели стеновые, панели потолочные, профили фасонные, общей толщиной от 8 мм, в том числе комплектующие к ним, выпускаемые по ТУ 5772-001-92325810-2014 «ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод И - Группа горючести – Г2 (умеренногорючие). ГОСТ 30402-96, п.9 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.21.10.130  
код ТН ВЭД России 3916 20 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0018/07-2023 от 19.07.2023 г., ИЛ ООО «КВАНТУМ», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОШ01.ОС08.СМК.00417 от 01.07.2023 г. до 01.07.2026 г., выдан ОС ООО «Стандарт-Групп», рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС08.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.07.2023 по 19.07.2028



Руководитель  
заместитель руководителя  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рожнова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf